

変更の多い省エネ項目について

完了検査申請までに出荷証明・施工写真等と申請時仕様との整合をご確認いただき、変更がある場合には軽微変更等の手続きをお願いいたします。検査後のお手続きになると検査済証の発行スケジュールに影響が出るためご注意ください。

サッシ・ドア出荷証明等との整合

- ・商品名（熱貫流率&日射取得率にメーカー数値を使用している場合）
- ・材質（サッシ：金属・樹脂・複合　ドア：フラッシュ・ハニカム）
- ・ガラス（LowE・複層・中空層種類・中空層厚・日射遮蔽・熱貫流率・日射取得率）

断熱仕様（外皮）の整合

- ・断熱材（材質・種別・厚み）

無機系（例）

グラスウール密度：10K・13K・16K・20K・24K・32K・35K・45K・48K・55K・65K

ロックウール：25K・65K

発泡プラスチック系（例）

A種ウレタンフォーム保温板：1種・2種・3種

吹付硬質ウレタンフォーム：A種1・A種2・A種3

A種押出法ポリスチレンフォーム保温板：1種・2種・3種

A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板：1号・2号・3号・4号

A種フェノールフォーム保温板：1種1号・1種2号・1種1号・2種2号・2種3号・2種4号

- ・断熱範囲（屋根・天井・壁・床（外気接する・その他）土間外周基礎）・（外気接する・その他）

省エネ設備（一次エネルギー）の整合（出荷時期による品番変更の有無にご注意ください）

- ・エアコン（品番・定格冷房エネルギー消費効率区分）
- ・温水床暖房（場所・敷設率・上面放熱率）
- ・換気設備（1種換気・2 or 3種換気・全熱交換・ダクト径 75 mm以上）
- ・給湯機（給湯部エネルギー消費効率・暖房部熱効率）
- ・給湯配管（ヘッダー方式・先分岐方式）
- ・給湯水栓（水優先吐水、手元止水機能、小流量吐水機能）
- ・浴槽（高断熱浴槽）
- ・照明設備（LED・白熱灯・その他）（多灯分散・人感・調光）
- ・太陽光発電（品番）
- ・太陽熱利用（品番）
- ・コージェネレーション設備（品番）